

§ 4

Dnr 2004-00858

Förändringar inom sotningsverksamheten, som bland annat omfattar regler och riktlinjer om sotning, sotningsfrister och avgifter**Kommunfullmäktige beslutar**

att förändringar inom sotningsverksamheten daterad 2004-11-01 antas att gälla från det att detta beslut träder i kraft.

Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om förändringar inom sotningsverksamheten. Anledningen till förändringarna är den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Grundprincipen är att kommunen ansvarar för sotning och brandskyddskontroll. Den nya lagens tydliga betoning på brandskydd, i kombination med ny kunskap om sotningens betydelse för riskerna för brand har medfört att imkanaler i enskilda hushåll inte längre omfattas av krav på sotning. Andra exempel på vad förändringarna innebär är att den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader och anläggningar skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Förändringarna föreslås gälla från och med 2005-01-01.

Kommunstyrelsen föreslår att förändringarna inom sotningsverksamheten skall gälla från det att fullmäktiges beslut träder i kraft.

Beredning

Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2005, § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 januari 2005, § 11
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2005-01-10, § 7
Förändringar inom sotningsverksamheten 2004-11-01, tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret daterad den 24 november 2004

Kopia till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Gårdagens system för sotning och brandskyddskontroll

Kommunen var enligt räddningstjänstlagen skyldig att svara för att sotning utfördes regelbundet - det s.k. sotningsmonopolet. Sotningen skulle genomföras av den skorstensfejarmästare, som kommunen beslutat utse i respektive sotningsdistrikt, eller av skorstensfejare. I samband med sotningen genomfördes en rengöring av eldstäder, rökkanaler och imkanaler samt en brandskyddskontroll av anläggningen. Räddningsverket meddelade sotningsfrister, dvs. hur ofta det skall sotas i olika typer av objekt. Kommunfullmäktige beslutade om de avgifter som fastighetsägarna skulle betala för sotningen.

Förändringar avseende sotningsverksamheten

Allmänt

Även i det nya systemet är grundprincipen att kommunen ansvarar för sotning och brandskyddskontroll.

Den rengöring (sotning) som skall utföras enligt 3 kap. 4 § Lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga brand. Den nya lagens tydligare betoning på brandskydd i kombination med ny kunskap om sotningens betydelse för brandriskerna har medfört att imkanaler i enskilda hushåll inte längre omfattas av lagens krav på sotning. Dessutom anser Statens räddningsverk inte att det finns brandskyddsmässiga skäl för att sota vissa anläggningstyper lika ofta som tidigare varit fallet. Som en vägledning för kommunernas arbete med att fastställa frister för sotningen har Statens räddningsverk tagit fram exempel på frister.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor skall också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder, som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Som en följd av den enskildes ansvar för brandsäkerheten skall ägare eller nyttjanderättsinnehavare av byggnader eller andra anläggningar anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotningsfristen för en anläggning. Anmälan görs direkt till den som utför sotningen för kommunens räkning. Som exempel på en sådan åtgärd som bör föranleda anmälan kan nämnas byte av bränsleslag.

För att kommunen skall kunna utforma och följa upp sotningsverksamheten bör kommunen, eller den som utför sotningen åt kommunen, ha uppgifter om de byggnader och andra anläggningar i kommunen där sotning skall göras. För varje byggnad eller annan anläggning bör det framgå hur ofta sotning skall utföras och när sotning genomförts.

Mål för sotningsverksamheten.

Samtliga åtgärder är till för att på sikt öka skyddet mot eldstadsrelaterade bränder i Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner, samt att uppföljningen av brandskyddet har en central roll i det fortsatta arbetet. Önskvärt är att verksamheten stäms av med de i kommunerna fastslagna miljömålen.

Rapport om brandskyddskontrollens efterlevnad och uppfyllande skall sammanställas och årsvis överlämnas av den som för kommunens räkning utför kontrollen.

Sotningens omfattning och utförande

Vid sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och större kök skall samtliga delar, där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas, rengöras i sådan omfattning att risken för uppkomst och spridning av brand och skadeverkningar vid en brand minimeras.

Om det i samband med sotning upptäcks brister i anläggningen, som kan medföra risk för uppkomst av brand, skall den som ansvarar för sotningen underrätta fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren om detta.

Sotningsfrister i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner

Sotningsfristerna bestäms av kommunen i särskilt beslut.

Undantag från sotningen medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjligheter att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Brandskyddskontroll

Räddningsverket har meddelat föreskrifter (SRVFS 2003:11) om frister för brandskyddskontrollen, brandskyddskontrollens omfattning och behörighetskrav för de personer som har att utföra brandskyddskontrollen. Utöver den brandskyddskontroll, som ska ske enligt de frister som framgår av Räddningsverkets föreskrifter, kan kommunen med stöd av förordningens 3 kap. 1 § besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen. Detta kan exempelvis vara aktuellt för att kontrollera om skador uppstått i samband med inträffad soteld eller vid annan misstanke om att brandtekniska brister föreligger.

Kompetenskrav

De personer som efter förordnande från Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner ansvarar för sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning skall ha avlagt examen för skorstensfejaremästare eller skorstensfejaringenjör. De personer som har uppdrag att utföra brandskyddskontroll skall ha lägst examen för skorstensfejartekniker. De personer som utför sotning skall ha genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare. Samtliga yrkesgrupper skall även kunna uppvisa tillräcklig erfarenhet genom yrkesverksamhet inom området.

Förslag till sotningsfrister.

Förslag till sotningsfrister i Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner.

Enligt 3 kap. 1 § i Förordningen om skydd mot olyckor ska kommunen meddela hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor ska ske.

Till vägledning för kommunens beslut om frister har Statens Räddningsverk utgivet ett allmänt råd SRVFS 2004:5. Förslaget till sotningsfrister för Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner överensstämmer till största delen med det allmänna rådet från SRV. Motivet till de undantag som är gjorda i de lokala sotningsfristerna, se bilaga 1, är att särskilja anläggningar med konstruktion, som ur

brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektiv förbränning från sämre anläggningar, samt att låta behovet styra antal sotningar.

Vidare har en ny frist tagits fram för lokaleldstäder där fristerna i allmänna råden, 1 gång/år vid primär uppvärmning eller vart 4:e år för övriga, gör att många lokaleldstäder kommer att ha behov som inte passar dessa frister. Detta gäller exempelvis där man eldar för kompletterande värme eller under delar av en säsong m.m. Denna nya frist, en gång vart annat år, kommer enbart att tillämpas efter överenskommelse med anläggningens ägare och vid behov.

Det kan även finnas skäl att utföra sotning tätare än redovisade frister, men då av andra skäl som t.ex. bränsleekonomiska eller miljömässiga skäl. Sådan ändring av frist kan endast genomföras vid beställning av fastighetsägaren. Se bilaga 1 och 2.

Riktlinjer för den enskilde att sota själv

Allmänt

Enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

I propositionen till lagen anförs bl.a.

Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid prövning av om sotning kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotning utförs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

Dispens att sota själv ges enbart till fysisk person som är ägare, arrendator eller dödsbodelägare av småhus. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt i byggnaden. En brandskyddskontroll bör ske i anslutning till att en dispens utfärdats.

Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste inneha nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd.

I Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) återges vad ovan nämnts om prövning samt tilläggs:

Prövning av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. Härmed avses bland annat takarbete för sotning av röckanal i skorsten.

För handläggning av dispenser skall formulär med nedanstående rubriker vara vägledande. Se även bilaga 2.

Uppgifter om ägare och fastighet

I detta avsnitt anges de uppgifter som gäller lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där sotningsobjekten är belägna.

Uppgifter om sotningsobjekt

I detta avsnitt beskrivs varje sotningsobjekt som omfattas av ansökan på en separat rad. Samtliga objekt skall vara belägna på samma fastighet.

Observera att ändrat utförande, byte av bränsleslag mm skall anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Ägarens kompetens

Som framgår av Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) skall ägaren styrka sin kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd.

Detta kan ske exempelvis genom intyg över genomgången kurs. Ett exempel på en sådan kurs är den som Svenska Brandskyddsföreningen tagit fram och som omnämns i Aktuellt från Räddningsverket.

Teknisk utrustning för sotning

I detta avsnitt redovisas den utrustning/redskap som ägaren har eller avser att skaffa för att utföra sotningen. Listan skall omfatta all den utrustning/redskap som krävs för att sota anläggningen i sin helhet.

Ägarens underskrift

Ansökan skrivs under av den lagfarne ägaren.

Observera texten om ansvar och skyldigheter som står till höger om underskriften.

Den dokumentation över utförda sotningar som skall finnas skall minst innehålla uppgifter om sotningsdatum och sotningsobjekt.

Skorstensfejarmästarens yttrande

Skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektens status, komplexitet och belägenhet inhämtas inför myndighetens beslut. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den lagreglerade sotningen och därmed god kännedom om befintliga anläggningar.

Myndighetens beslut.

Genom beslut i kommunen skall beslutanderätten, som avser medgivande för ägare att sota den egna anläggningen, delegeras till Samhällsbyggnadschefen.

Skriftligt medgivande gäller normalt tillsvidare men kan återkallas om sotningen inte utförs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte.

Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering och besvärshänvisning i särskild skrivelse.

Brandskyddskontroll

Allmänt

Den brandskyddskontroll som skall utföras enligt 3 kap. 4 § Lagen om skydd mot olyckor syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador

på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Utöver ordinarie brandskyddskontroller skall skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll vid soteld eller vid upptäckt av brister som påverkar brandsäkerheten.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor skall också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Kontrollens genomförande

Kontrollens moment beskrivs i räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:6, 10 §. Huvudmomenten i kontrollen är följande:

- Sotbildningar och beläggningar
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel

Kontrollen skall huvudsakligen utföras okulärt. Vid misstanke om felaktigheter, som inte kan fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Som exempel på sådan utökad kontroll kan nämnas behov av täthetsprovning för att konstatera otätheter i en rök- eller avgaskanals omslutningsvägg, mätning av rökgas- eller ytemperatur.

En orsak kan vara murade skorstenar genom bjälklag. Av erfarenhet vet man att de flesta läckage är belägna i bjälklagen, vilka kan vara svåra att besikta okulärt även med kamera.

Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Ägaren och i förekommande fall nyttjanderättshavaren skall informeras om resultatet av kontrollen. Det skall även framgå om det förelåg avvikelser från normaltillståndet och varför speciell kontrollmetod ansetts motiverad.

Eldstad och rökkanal, som inte använts under kontrollfristen, skall brandskyddskontrolleras innan den åter tas i bruk.

BERÄKNING AV AVGIFT

Avgiften innefattar ersättning för brandskyddskontroll av en anläggning, administrativt efterarbete, resekostnad samt information. Taxan är uppdelad i en inställelse- och en utförardel.

Tidsåtgången för de olika momenten redovisas i bilaga 3.

BELOPP

500 kr/tim gäller från och med 2005-01-01. Sedan justeras taxan i enlighet med gällande sotningsindex.

Ersättningen inkluderar kostnadstäckning och ett skäligt vinstpåslag för verkställandet, investeringar och utveckling av brandskyddskontrollen.

AVGIFTENS ERLÄGGANDE

Avgiften enligt denna taxa erläggs av objektets ägare/innehavare mot räkning när brandskyddskontrollen fullgjorts.

IKRAFTTRÄDANDE

Denna taxa tillämpas från och med 2005-01-01 och gäller för brandskyddskontroll som är påbörjad efter detta datum.

Sotningsfrister i Nyköpings-Oxelösunds- och Trosa kommuner från och med 2005-01-01

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna.

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen **fyra år** när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
4 ggr/år.	Konventionella pannor. Sotning sker var 10:e vecka. 22 veckor om merparten av fristen infaller under tidsperioden maj-augusti.
2 ggr/år.	Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år.	Eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

Frist	Anmärkning
4 ggr/år.	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
2 ggr/år.	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW .
1 ggr/år.	Om pannan, rökanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning tillämpas den längre fristen. (T.ex. pulsonerande förbränning och/eller miljömärkt konstruktion).

A.2. (forts) Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

Frist	Anmärkning
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW .
2 år (vartannat år).	Om pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion, som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning, tillämpas den längre fristen. (T.ex. pulsonerande förbränning och/eller miljömärkt konstruktion)

B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
6 ggr/år.	Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 ggr/år.	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för **enskilt hushålls behov** ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
2 ggr/år.	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

Vid övrig eldning för **enskilt behov** tillämpas sotningsfristerna för lokaleldstäder.

C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. Gäller även fritidshus.

Frist	Anmärkning
1 ggr/år.	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
2 år (vart annat år)	Eldstaden används för kompletterande uppvärmning eller eldning periodvis.

4 år (vart 4: e år)	Eldstaden används för trivseledning.
------------------------	--------------------------------------

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov. Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämt över året.
1 ggr/år.	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.

E. Undantag och övergångsbestämmelser

Undantag från sotning medges när eldning ej skett mellan två sotningstillfällen.

Dessutom kan undantag medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister.

Kommunerna har rätt att förkorta och förlänga frister i enskilda fall där behovet sätt ur ett brandskyddsmässigt perspektiv medger/kräver detta. Fastighetsägaren har rätt att överklaga sådan förändring av frist.

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.

Det kan även finnas skäl att utföra sotning tätare än redovisade frister, men då av andra skäl som t.ex. bränsleekonomiska eller miljömässiga skäl. Sådan ändring av frist kan endast genomföras efter överenskommelse mellan utförare och fastighetsägare.

Undantag från sotningsfristerna i allmänna råd

De tidigare föreskrivna sotningsfristerna i Räddningstjänstlagen (RÄL) har ersatts av allmänna råd i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). De undantag från de allmänna råden som gjorts i förslag till lokala sotningsfristerna redovisas här med motivering.

Frister	RÄL	LSO	Lokal
Vedpanna, traditionell	5 ggr/år	3-5 ggr/år	4 ggr/år (var 10: e vecka)

Motiv:

- Många pannor som används för fastbränsleeldning är mindre lämpliga för ändamålet. Konstruktionen medför en bristfällig förbränning med mycket sotbildning som följd.

Föreslagna frister är de som används idag. De är beprövade och accepterade. Vid sotning görs en bedömning på plats. De traditionella pannor som används lite, underhålls i egen regi eller eldas med bra teknik sotas två ggr/år.

I de flesta fall har objekt med sotning 4 ggr/år en eller två sotningar mindre i praktiken, då de har eldningsuppehåll säsongsvis.

Frister	RÄL	LSO	Lokal
Värmepanna med Pelletsanordning	3 ggr/år	1-2 ggr/år	2 ggr/år (var 20: e vecka)

Motiv:

- Sotning en gång/år kommer sannolikt att leda till påverkan av inre och yttre miljö. Risken för funktionsstörningar ökar.
- De pannor som används lite, underhålls i egen regi eller eldas med bra teknik sotas en gång/år.

Frister	RÄL	LSO	Lokal
Värmepanna olja, Småhus, traditionell	1 ggr/år	Vart annat år	1 ggr/år

Motiv:

- Här tas hänsyn till att många oljepannor används med äldre, omodern förbränningsteknik. I tester vet man att dessa pannor släpper ut 50 % mer oförbrända rökgaser än moderna pannor med effektiv förbränning. Här krävs en särskild anläggning av effektiva miljöpannor och övriga anläggningar.
- Effektiva pannor sotas enligt de allmänna råden vart annat år.

Frister	RÄL	LSO	Lokal
Värmepanna olja, Större anläggningar, traditionell	3 ggr/år	1 ggr/år	2 ggr/år

Motiv:

- Samma motiv som för oljepannor i småhus, antalet sotningar grundar sig på de stora effekter som dessa pannor ger, vilket föranleder ett större behov av sotning och tillsyn.
- Effektiva pannor sotas enligt de allmänna råden 1 gång/år.

Frister	RÄL	LSO	Lokal
Köksspisar småhus	3 ggr/år	1 ggr/år	2 ggr/år

Motiv:

- Ett flertal köksspisar används som primär värmekälla. En spis är förbränningstekniskt sämre än vad normalt en braskamin eller motsvarande är. Behovet för dessa är sotning 2 ggr/år.
- I de fall man har en effektiv spis med mindre sotmängder kommer den att sotas 1 gång/år.

Bilaga 2**Ansökan/Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning**

Uppgifter om ägare och fastighet					
Namn		Personnummer		Fastighetsbeteckning	
Adress		Postnummer	Ort	Telefon bostad	Telefon arbete
Uppgifter om sotningsobjekt					Ifylls av myndigheten
Objekt	Fabrikat	Typ	Tillverkningsår	Bränsleslag	Sotningsfrist
Ägarens kompetens					Bilaga
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)					
Teknisk utrustning för sotning					
Utrustning/Redskap				Tillgång till	Avser köpa
Ägarens underskrift			<p>Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.</p> <p>Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för och att jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.</p> <p>Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild liggare som skall kunna uppvisas vid brandskyddskontroll.</p> <p>Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer att göras av, den av kommunen utsedde skorstensfejarmästaren i enlighet med de frister som anges i Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS 2003:11)</p>		
Ort	Datum				
Underskrift					
Namnförtydligande					

Skorstensfejarmästarens yttrande		Myndighetens beslut	
<input type="checkbox"/> Tillstyrks	<input type="checkbox"/> Avstyrks	<input type="checkbox"/> Beviljas	<input type="checkbox"/> Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)
Ort	Datum	Ort	Datum
		Medgivande enligt detta beslut gäller tills vidare men kan återkallas om det vid en brandskyddskontroll, regelbunden eller särskild, visar sig att sotningen inte blivit utförd på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet upphör automatiskt	
Underskrift		Underskrift	
Namnförtydligande		Beslutande enligt delegation	
Ansökan om medgivande för sotning i egen regi insänds till:			

Taxa för brandskyddskontroll

Trosa kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter exkl. moms.

(Svenska Kommunförbundet utreder i nuläget huruvida kontrollen är momsbefriad eller ej)

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1 Helårsbebott hus, sotningsinställelse x 1,5

2 Fritidshus, sotningsinställelse x 1,5

1.2 Kontrollavgift

1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som (1)

Minuter

23,99

38,01

(45 minuter)

(20 minuter)

1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

- 1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4. samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 83:33 kronor **(Avgiften baseras på 10 minuters tidsåtgång)**.
- 2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd.
För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
- 3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
- 4 Timersättning utgår per man med 500:00 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.